



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ленинградской области

188662, Ленинградская область, ул. Оборонная, д. 51, п. Мурино, Всеволожский район, тел./ факс
(812) 640-05-65,
телефон «доверия» (812) 579-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

188662, Ленинградская область, Всеволожский район, ул. Оборонная, д. 51, п. Мурино,
тел./ факс (812) 640-05-90, телефон «доверия» (812) 579-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Бокситогорского района
Адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Заводская, д.10,
г. Пикалево, ул. Советская д.48 тел. 8 (813 66) 4-39-04,
247-40; 51-089; e-mail: boxogpn@mail.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о проведении _____ плановой _____ проверки
(плановой/внеплановой)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

от “ 26 ” _____ марта 2019 г. № 45-2-15-72

1. Провести проверку в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 8 КОМБИНИРОВАННОГО
ВИДА" ГОРОДА ПИКАЛЁВО ИНН 4722002540, ОГРН 1024700508920

(наименование юридического лица (полностью), фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, ИНН)

2. Место нахождения: юр. адрес - 187602, Ленинградская область, Бокситогорский район,
г. Пикалево, 1 микрорайон д. 28

фактический адрес - 187602, Ленинградская область Бокситогорский район

г. Пикалево, 1 микрорайон д. 28

Категория риска: 2 - высокая

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления
деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов, категория риска объекта
защиты)

3. Назначить лицом (-ами), уполномоченным (-ми) на проведение проверки:

Старшего инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Бокситогорского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской
области – государственного инспектора Бокситогорского района Ленинградской области по
пожарному надзору майора внутренней службы Герасимову Татьяну Валериевну.

(фамилия, имя, отчество (последнее -- при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на
проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций следующих лиц: _____

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование
экспертной организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего
свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках: федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» № 471901482164

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: выполнения ежегодного плана проведения плановых проверок на 2019 год, утвержденного начальником управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области 20.08.2018 и доведенного до заинтересованных лиц посредством размещения на Интернет-сайте Главного управления МЧС России по Ленинградской области и информационном стенде в отделе надзорной деятельности Бокситогорского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области задачами настоящей проверки являются:

- выявление, пресечение и предупреждение возможных нарушений требований пожарной безопасности;
- осуществление систематического наблюдения за исполнением требований пожарной безопасности.

7. Предметом настоящей проверки является:

соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить с «01» апреля 2019 года.

Проверку окончить не позднее «26» апреля 2019 года.

9. Правовые основания проведения проверки: часть 4 статьи 1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; статья 6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»; приказ МЧС России от 30.11.2016 № 644 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности»

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и приложение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390" и Приложение 1.

(ссылка на положения нормативных правовых актов, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов и нормативных документов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

- рассмотрение документов юридического (-их) лица (лиц), индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей) - правообладателей объекта защиты

(1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26 апреля 2019 года);

- обследование объекта защиты по адресу: 187602, Ленинградская область

Бокситогорский район г. Пикалево 1 микрорайон д. 28

(1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26 апреля 2019 года);

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): приказ МЧС России от 30.11.2016 № 644 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности» (зарегистрирован в Минюсте России 13.01.2017 № 45228), ч. 11 ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Приказ МЧС России от 28.06.2018 № 261 «Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности» (зарегистрирован в Минюсте России 01.11.2018, регистрационный № 52600).

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

- правоустанавливающие документы на здания, сооружения, строения и территорию (свидетельства о регистрации права собственности на недвижимое имущество (земельный участок), договоры аренды или иные документы, подтверждающие право пользования земельным участком, зданиями, строениями, сооружениями, помещениями, оборудованием, подобными объектами, транспортными средствами, в том числе договоры лизинга;
- заверенная копия устава юридического лица, решения о назначении руководителя;
- документы распорядительного характера, наличие которых регламентировано требованиями нормативных правовых актов по пожарной безопасности (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов защиты, документы по организации обучения работников предприятий мерам пожарной безопасности, в т.ч. журналы инструктажей работников и т.п.);
- копии планов территорий, объектов недвижимости (зданий, сооружений, помещений) проверяемого объекта защиты;
- техническая документация на системы противопожарной защиты проверяемого объекта защиты;
- договоры на обслуживание систем противопожарной защиты;
- акты проверок работоспособности наружного и внутреннего противопожарного водопровода проверяемого объекта защиты;
- технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами в зависимости от специфики деятельности проверяемого объекта защиты;
- акты приёмки выполненных огнезащитных и иных работ в области пожарной безопасности, выполнение которых предполагает наличие лицензии МЧС России

14. Перечень положений нормативных правовых актов Российской Федерации, доводимых до руководителей организации, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридического лица, индивидуальных предпринимателей, его уполномоченных представителей, перед проведением плановой проверки:
- положения статьи 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля

Заместитель начальника ОНДиПР
Бокситогорского района
А.Н. Слободкин

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)



(подпись, заверенная печатью)

Старший инспектор ОНДиПР Бокситогорского района УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Ленинградской области – государственный инспектор Бокситогорского
района по пожарному надзору Герасимова Татьяна Валериевна, контактный телефон –
8(81366) 4-39-04, e-mail: boxogpn@mail.ru
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно
подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Распоряжение о проведении проверки получил:

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, получившего распоряжение)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20 19 г. _____ (подпись)

Отметка об ознакомлении с распоряжением о проведении проверки:

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с распоряжением, перед началом проверки)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20 19 г. _____ (подпись)

ПРОТОКОЛ № 29

об административном правонарушении

« 22 » апреля 2019 года

г. Пикалево, ул. Советская д. 48
(село, город, район)

**Я, Герасимова Татьяна Валериевна старший инспектор ОНД и ПР Бокситогорского района
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ленинградской области**
(ф. и. о. должностного лица пожарной охраны (главным государственным, государственным)

являющийся Государственным инспектором Бокситогорского района Ленинградской области по пожарному надзору и осуществляющий деятельность в соответствии с «Положения о федеральном государственном пожарном надзоре», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 290 от 12. 04. 2012 года, статьи 6, 6. 1 Закона РФ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года, приказ МЧС России от 05.04.2012 № 176 «Об утверждении Перечня должностных лиц органов федерального государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», руководствуясь статьями 2.10, 23.34, 28.2, 28.3, 28.5 Кодекса Российской Федерации «Об административных правонарушениях» (Закон РФ № 195-ФЗ от 30 декабря 2001 года), составил настоящий протокол в отношении юридического лица:

1. Полное наименование предприятия: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9» комбинированного вида города Пикалёво
2. Юридический адрес: 187602, Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, 1 микрорайон д. 28
3. Фактический адрес: 187602, Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, 1 микрорайон д. 28
4. Иные сведения о юридическом лице: ИНН 4722002540, ОГРН 1024700508920
(ИНН, ОКПО, ОКАТО, лицевые, расчетные счета и иные необходимые сведения)
5. Ф.И.О. законного представителя юридического лица и № документа, подтверждающего его полномочия: заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 8» комбинированного вида города Пикалёво Дергилева Елена Александровна (распоряжение от 30.08.2017 № 393-р)
6. Документ, удостоверяющий личность законного представителя: паспорт гражданина РФ 4117 863602 выдан ТП № 85 отделения УФМС России по СПб и ЛО в Бокситогорском районе 02.11.2017
7. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: ст. 20.4 ч. 1 КоАП РФ 11.01.2019 (предупреждение)

В период с 10 часов 00 минут 4 апреля 2019 года по 11 часов 00 минут 22 апреля 2019 года на основании Распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Бокситогорского района от 26.03.2019 № 45-2-15-72 Кочеровой О.А. была проведена плановая/выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8 комбинированного вида» города Пикалево по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, 1 микрорайон, д. 28.

В ходе проверки было выявлено, что в 11 часов 00 минут 22 апреля 2019 года по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, 1 микрорайон, д. 28 Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8 комбинированного вида» города Пикалево нарушило требования пожарной безопасности в Российской Федерации - Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно:

указывается дата, время и место совершения административного правонарушения

	Экологическая комната	
1	На отделочные материалы, используемые для покрытия стен и пола не предоставлена информация о показателях	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический

	пожарной опасности (краска и линолеум).	регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27, п. 7.
	Кабинет делопроизводителя	
2	На отделочные материалы, используемые для покрытия пола не предоставлена информация о показателях пожарной опасности (краска и линолеум).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27, п. 7.
3	Стены кабинета поклеены бумажными обоями	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 7.
	группа «Карсон»	
4	На отделочные материалы, применяемые для покрытия стен и пола в помещениях группы (в том числе и раздевалка) отсутствует информация о показателях пожарной опасности (на краску и линолеум отсутствуют документы).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27.
5	На отделочные материалы, примененные для покрытия стен и пола в спальном помещении отсутствует информация о показателях пожарной опасности (на краску и линолеум отсутствуют документы).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27, п. 7.
	группа «Аленушка»	
6	На отделочные материалы, применяемые для покрытия стен и пола в помещениях группы (в том числе и раздевалка) отсутствует информация о показателях пожарной опасности (на краску и линолеум отсутствуют документы).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27.
7	На отделочные материалы, примененные для покрытия стен и пола в спальном помещении отсутствует информация о показателях пожарной опасности (на краску и линолеум отсутствуют документы).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27, п. 7.
	группа «Буратино»	
8	На отделочные материалы, применяемые для покрытия стен (раздевалка) и пола в помещениях группы (в том числе и раздевалка) отсутствует информация о показателях пожарной опасности (на краску и линолеум отсутствуют документы).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27.
9	На отделочные материалы, примененные для покрытия стен и пола в спальном помещении отсутствует информация о показателях пожарной опасности (на краску и линолеум отсутствуют документы).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27, п. 7.
	группа «Хаврошечка»	
10	На отделочные материалы, применяемые для покрытия стен и пола в помещениях группы (в том числе и раздевалка) отсутствует информация о показателях пожарной опасности (на краску и линолеум отсутствуют документы).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27.
11	На отделочные материалы, примененные для покрытия стен и пола в спальном помещении отсутствует	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический

[illegible]

	стен и пола в спальном помещении отсутствует информация о показателях пожарной опасности (на краску и линолеум отсутствуют документы).	22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27, п. 7.
	группа «Иванушка»	
22	На отделочные материалы, применяемые для покрытия стен и пола в помещениях группы (в том числе и раздевалка) отсутствует информация о показателях пожарной опасности (на краску и линолеум отсутствуют документы).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27.
23	На отделочные материалы, примененные для покрытия стен и пола в спальном помещении отсутствует информация о показателях пожарной опасности (на краску и линолеум отсутствуют документы).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27, п. 7.
	группа «Петушок»	
24	На отделочные материалы, применяемые для покрытия стен и пола в помещениях группы (раздевалка, группа - стены) отсутствует информация о показателях пожарной опасности (на краску и линолеум отсутствуют документы).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27.
25	На отделочные материалы, примененные для покрытия стен и пола в спальном помещении отсутствует информация о показателях пожарной опасности (на краску и линолеум отсутствуют документы).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27, п. 7.
	Общие коридоры (пути эвакуации)	
26	На отделочные материалы, используемые для покрытия пола не предоставлена информация о показателях пожарной опасности (линолеум).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3, п. 6 таблица 28.
	музыкальный зал	
27	На отделочный материал, используемый для покрытия пола в музыкальном зале, не предоставлена информация о показателях пожарной опасности (линолеум).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27, п. 6 таблица 29, п. 7.
	спортивный зал	
28	На отделочный материал, используемый для покрытия пола в спортивном зале, не предоставлена информация о показателях пожарной опасности (линолеум).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27, п. 6 таблица 29, п. 7.
	Двери, ведущие на лестничные клетки	
29	Двери, ведущие на лестничные клетки не имеют уплотнителей в притворах. Старые деревянные двери не обеспечивают беспрепятственный выход из помещений (характеристики устройств самозакрывания дверей, расположенных на путях эвакуации, должны соответствовать усилию для беспрепятственного открывания дверей человеком, относящимся к основному контингенту, находящемуся в здании (ребенок, инвалид и т.п.).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2 статьи 1, часть 3, часть 4 статьи 4, пункт 2 части 1 статьи 6, СП 1.13130.2009 п.4.1.3, п. 4.2.7

	Центральные двери	
30	Двери на путях эвакуации не обеспечивают беспрепятственный выход из здания (старые деревянные двери не исправны).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2 статьи 1, часть 3, часть 4 статьи 4, пункт 2 части 1 статьи 6, СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.1.3, п. 4.2.7

за что предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях

Законному представителю юридического лица

Дергилевой Елене Александровне
(фамилия, инициалы)

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1, 25.4 КоАП РФ

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным.

4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

Статья 25.4. Законные представители юридического лица

1. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители.

2. Законными представителями юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение.

3. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.


4. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя юридического лица.

Права, предусмотренные ст.ст. 25.1, 25.4 КоАП РФ мне разъяснены и понятны


(подпись)

Объяснения законного представителя юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении:

При этом мне разъяснено, что в соответствии с частью 1 статьи 51 Конституции Российской Федерации никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.


(подпись)



Иные сведения, необходимые для разрешения дела _____

К протоколу прилагается:

1. акт проверки № 45 от 22.04.2019
(перечень прилагаемых документов и вещей)
2. предписание № 45/1/1 от 22.04.2019

Протокол прочитан _____, замечания к протоколу _____
(лично, вслух должностным лицом) (поступили, не поступили)



(содержание замечаний)

Законный представитель юридического лица:  / 
подпись ФИО

От подписи отказался (зачеркнуть в случае подписания протокола)

Должностное лицо, составившее протокол  / 
подпись ФИО

С содержанием протокола ознакомлен(а), копию протокола получил(а) «22» апреля 2019 г.

Законный представитель юридического лица:  / 
подпись ФИО

Административное дело будет рассмотрено в ОНД и ПР Бокситогорского района. О месте и времени Вас уведомят дополнительно.

Законный представитель юридического лица:  / 
подпись ФИО



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ленинградской области
Юридический адрес: Старо-Петергофский пр., д. 24, Санкт-Петербург, 190020
Почтовый адрес: ул. Оборонная, д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл., 188662
Тел/факс: 640-05-65, сайт: www.47.mchs.gov.ru
«Единый телефон доверия» - (812) 579-99-99
E-mail: gu@mchs-lenobl.com

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Бокситогорского района
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Заводская, д. 10
Тел: 8 (813) 66 247 40, 439 04
e-mail: boxogpn@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Пикалево
ул. Советская, д. 48
(место составления акта)

22.04.2019, 11:00
(время, дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ соблюдения требований пожарной безопасности № 45

На основании: распоряжения начальника ОНД и ПР Бокситогорского района О.А. Кочеровой от 26.03.2019
№ 45-2-15-72 проведена плановая/выездная проверка помещения
(вид документа о проведении проверки указанием его реквизитов)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8
комбинированного вида» города Пикалево, юридический адрес: 187600 Ленинградская область,
Бокситогорский район, г. Пикалево, 1 микрорайон, д. 28
(вид проверки) (наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

Наименование правообладателя (-ей) объекта защиты:
МБДОУ «Детский сад № 8 комбинированного вида» города Пикалево ИНН 4722002540, ОГРН
1024700508920
(наименование правообладателей объекта защиты - юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)
индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса)

Даты и время проведения проверки:

“ 04 ”	04	20 19	г. с	10	час.	00	мин. до	13	час.	00	мин.	Продолжительность	3 ч.
“ 05 ”	04	20 19	г. с	16	час.	00	мин. до	18	час.	00	мин.	Продолжительность	2 ч.
“ 18 ”	04	20 19	г. с	14	час.	00	мин. до	16	час.	00	мин.	Продолжительность	2 ч.
“ 22 ”	04	20 19	г. с	09	час.	00	мин. до	11	час.	00	мин.	Продолжительность	2 ч.

Общая продолжительность проверки: «4» дня (-ей), 9 часа (-ов)
(рабочих дней, часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены: 26.03.2019 12.00 Держилева Е.А., заведующий
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя) (подпись)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку:
Старший инспектор ОНДиПР Бокситогорского района Герасимова Т.В.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН, проводившего (-их) проверку)

Лицо (-а), привлеченное (-ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей
экспертных организаций: не привлекались

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и(или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали: заведующий Дергилева Е.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы правообладателя объекта защиты МБДОУ «Детский сад № 8 комбинированного вида» города Пикалево

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, 1 микрорайон, д. 28

(указывается перечень мероприятий по контролю, проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: отсутствует

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности:

отсутствуют

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охрannое обязательство на объект культурного наследия: не является объектом культурного наследия

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охрannого обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
	Экологическая комната		
1	На отделочные материалы, используемые для покрытия стен и пола не предоставлена информация о показателях пожарной опасности (краска и линолеум).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27, п. 7.	МБДОУ «ДС № 8 КВ» города Пикалево
	Кабинет делопроизводителя		
2	На отделочные материалы, используемые для покрытия пола не предоставлена информация о показателях пожарной опасности (краска и линолеум).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27, п. 7.	МБДОУ «ДС № 8 КВ» города Пикалево
3	Стены кабинета поклеены бумажными обоями	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях	МБДОУ «ДС № 8 КВ» города Пикалево

		пожарной безопасности» ст. 134 п. 7.	
	группа «Карсон»		
4	На отделочные материалы, применяемые для покрытия стен и пола в помещениях группы (в том числе и раздевалка) отсутствует информация о показателях пожарной опасности (на краску и линолеум отсутствуют документы).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27.	МБДОУ «ДС № 8 КВ» города Пикалево
5	На отделочные материалы, примененные для покрытия стен и пола в спальном помещении отсутствует информация о показателях пожарной опасности (на краску и линолеум отсутствуют документы).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27, п. 7.	МБДОУ «ДС № 8 КВ» города Пикалево
	группа «Аленушка»		
6	На отделочные материалы, применяемые для покрытия стен и пола в помещениях группы (в том числе и раздевалка) отсутствует информация о показателях пожарной опасности (на краску и линолеум отсутствуют документы).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27.	МБДОУ «ДС № 8 КВ» города Пикалево
7	На отделочные материалы, примененные для покрытия стен и пола в спальном помещении отсутствует информация о показателях пожарной опасности (на краску и линолеум отсутствуют документы).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27, п. 7.	МБДОУ «ДС № 8 КВ» города Пикалево
	группа «Буратино»		
8	На отделочные материалы, применяемые для покрытия стен (раздевалка) и пола в помещениях группы (в том числе и раздевалка) отсутствует информация о показателях пожарной опасности (на краску и линолеум отсутствуют документы).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27.	МБДОУ «ДС № 8 КВ» города Пикалево
9	На отделочные материалы, примененные для покрытия стен и пола в спальном помещении отсутствует информация о показателях пожарной опасности (на краску и линолеум отсутствуют документы).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27, п. 7.	МБДОУ «ДС № 8 КВ» города Пикалево
	группа «Хаврошечка»		
10	На отделочные материалы, применяемые для покрытия стен и пола в помещениях группы (в том числе и раздевалка) отсутствует информация о показателях пожарной опасности (на краску и линолеум отсутствуют	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	МБДОУ «ДС № 8 КВ» города Пикалево

	документы).	ст. 134 п. 3 таблица 27.	
11	На отделочные материалы, примененные для покрытия стен и пола в спальном помещении отсутствует информация о показателях пожарной опасности (на краску и линолеум отсутствуют документы).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27, п. 7.	МБДОУ «ДС № 8 КВ» города Пикалево
	группа «Чебуршка»		
12	На отделочные материалы, применяемые для покрытия стен и пола в помещениях группы (в том числе и раздевалка) отсутствует информация о показателях пожарной опасности (на краску и линолеум отсутствуют документы).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27.	МБДОУ «ДС № 8 КВ» города Пикалево
13	На отделочные материалы, примененные для покрытия стен и пола в спальном помещении отсутствует информация о показателях пожарной опасности (на краску и линолеум отсутствуют документы).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27, п. 7.	МБДОУ «ДС № 8 КВ» города Пикалево
	группа «Зайка»		
14	На отделочные материалы, применяемые для покрытия стен и пола в помещениях группы (в том числе и раздевалка) отсутствует информация о показателях пожарной опасности (на краску и линолеум отсутствуют документы).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27.	МБДОУ «ДС № 8 КВ» города Пикалево
15	На отделочные материалы, примененные для покрытия стен и пола в спальном помещении отсутствует информация о показателях пожарной опасности (на краску и линолеум отсутствуют документы).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27, п. 7.	МБДОУ «ДС № 8 КВ» города Пикалево
	группа «Солнышко»		
16	На отделочные материалы, применяемые для покрытия стен и пола в помещениях группы (в том числе и раздевалка) отсутствует информация о показателях пожарной опасности (на краску и линолеум отсутствуют документы).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27.	МБДОУ «ДС № 8 КВ» города Пикалево
17	На отделочные материалы, примененные для покрытия стен и пола в спальном помещении отсутствует информация о показателях пожарной опасности (на краску и линолеум отсутствуют документы).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27, п.	МБДОУ «ДС № 8 КВ» города Пикалево

		7.	
	группа «Золотая рыбка»		
18	На отделочные материалы, применяемые для покрытия стен и пола в помещениях группы (в том числе и раздевалка) отсутствует информация о показателях пожарной опасности (на краску и линолеум отсутствуют документы).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27.	МБДОУ «ДС № 8 КВ» города Пикалево
19	На отделочные материалы, примененные для покрытия стен и пола в спальном помещении отсутствует информация о показателях пожарной опасности (на краску и линолеум отсутствуют документы).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27, п. 7.	МБДОУ «ДС № 8 КВ» города Пикалево
	группа «Репка»		
20	На отделочные материалы, применяемые для покрытия стен и пола в помещениях группы (в том числе и раздевалка) отсутствует информация о показателях пожарной опасности (на краску и линолеум отсутствуют документы).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27.	МБДОУ «ДС № 8 КВ» города Пикалево
21	На отделочные материалы, примененные для покрытия стен и пола в спальном помещении отсутствует информация о показателях пожарной опасности (на краску и линолеум отсутствуют документы).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27, п. 7.	МБДОУ «ДС № 8 КВ» города Пикалево
	группа «Иванушка»		
22	На отделочные материалы, применяемые для покрытия стен и пола в помещениях группы (в том числе и раздевалка) отсутствует информация о показателях пожарной опасности (на краску и линолеум отсутствуют документы).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27.	МБДОУ «ДС № 8 КВ» города Пикалево
23	На отделочные материалы, примененные для покрытия стен и пола в спальном помещении отсутствует информация о показателях пожарной опасности (на краску и линолеум отсутствуют документы).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27, п. 7.	МБДОУ «ДС № 8 КВ» города Пикалево
	группа «Петушок»		
24	На отделочные материалы, применяемые для покрытия стен и пола в помещениях группы (раздевалка, группа - стены) отсутствует информация о показателях пожарной опасности (на краску и линолеум отсутствуют	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	МБДОУ «ДС № 8 КВ» города Пикалево

	документы).	ст. 134 п. 3 таблица 27.	
25	На отделочные материалы, примененные для покрытия стен и пола в спальном помещении отсутствует информация о показателях пожарной опасности (на краску и линолеум отсутствуют документы).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27, п. 7.	МБДОУ «ДС № 8 КВ» города Пикалево
	Общие коридоры (пути эвакуации)		
26	На отделочные материалы, используемые для покрытия пола не предоставлена информация о показателях пожарной опасности (линолеум).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3, п. 6 таблица 28.	МБДОУ «ДС № 8 КВ» города Пикалево
	музыкальный зал		
27	На отделочный материал, используемый для покрытия пола в музыкальном зале, не предоставлена информация о показателях пожарной опасности (линолеум).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27, п. 6 таблица 29, п. 7.	МБДОУ «ДС № 8 КВ» города Пикалево
	спортивный зал		
28	На отделочный материал, используемый для покрытия пола в спортивном зале, не предоставлена информация о показателях пожарной опасности (линолеум).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27, п. 6 таблица 29, п. 7.	МБДОУ «ДС № 8 КВ» города Пикалево
	Двери, ведущие на лестничные клетки		
29	Двери, ведущие на лестничные клетки не имеют уплотнителей в притворах. Старые деревянные двери не обеспечивают беспрепятственный выход из помещений (характеристики устройств самозакрывания дверей, расположенных на путях эвакуации, должны соответствовать усилию для беспрепятственного открывания дверей человеком, относящимся к основному контингенту, находящемуся в здании (ребенок, инвалид и т.п.).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2 статьи 1, часть 3, часть 4 статьи 4, пункт 2 части 1 статьи 6, СП 1.13130.2009 п.4.1.3, п. 4.2.7	МБДОУ «ДС № 8 КВ» города Пикалево
	Центральные двери		
30	Двери на путях эвакуации не обеспечивают беспрепятственный выход из здания (старые деревянные двери не исправны).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	МБДОУ «ДС № 8 КВ» города Пикалево

		пункт 1 части 2 статьи 1, часть 3, часть 4 статьи 4, пункт 2 части 1 статьи 6, СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.1.3, п. 4.2.7	
--	--	---	--

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы), (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не проводились
4. Фототаблица: не составлялась
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: _____
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: от 22.04.2019 № 45/1/1
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки) не оформлялся.
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) не издавался.
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: нет
10. Проведены профилактическая работа (инструктаж, игры с детьми, распространение памяток)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Герасимова Т.В., старший инспектор ОНДиПР Бокситогорского района

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН, проводившего (их) проверку)

“ 22 ” апреля 20 19 г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(-а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(-а):

Дергилева Елена Александровна, заведующий МБДОУ «ДС № 8 КВ» города Пикалево

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 22 ” апреля 20 19 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН, проводившего проверку)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ленинградской области
Юридический адрес: Старо-Петергофский пр., д. 24, Санкт-Петербург, 190020
Почтовый адрес: ул. Оборонная, д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл., 188662
Тел/факс: 640-05-65, сайт: www.47.mchs.gov.ru
«Единый телефон доверия» - (812) 579-99-99
E-mail: gu@mchs-lenobl.com

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Бокситогорского района
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Заводская, д. 10
Тел: 8 (813) 66 247 40, 439 04
e-mail: boxogpn@mail.ru

Предписание № 45/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности

МБДОУ «Детский сад № 8 комбинированного вида» города Пикалево
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)
во исполнение распоряжения ОНДиПР Бокситогорского района УНДиПР ГУ МЧС России по
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа
Ленинградской области от 26.03.2019 № 45-2-15-72
государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 10 часов 00 минут 04 апреля 2019 года по 11 часов 00 минут 22 апреля 2019 года Герасимовой
Татьяной Валериевной, старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Бокситогорского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Ленинградской области проведена плановая проверка объекта защиты –
МБДОУ «Детский сад № 8 комбинированного вида» города Пикалево, по адресу: 187602 Ленинградская
область, Бокситогорский район, г. Пикалево, 1 микрорайон, д. 28

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

совместно с заведующей Дергилевой Е.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	На отделочные материалы, используемые для покрытия стен и пола не предоставлена информация о показателях пожарной опасности (краска и линолеум).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27, п. 7.	01.02.2020	
	Кабинет теплопроизводителя			

2	На отделочные материалы, используемые для покрытия пола не предоставлена информация о показателях пожарной опасности (краска и линолеум).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27, п. 7.	01.02.2020	
3.	Стены кабинета поклеены бумажными обоями	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 7.	01.02.2020	
	группа «Карсон»			
4	На отделочные материалы, применяемые для покрытия стен и пола в помещениях группы (в том числе и раздевалка) отсутствует информация о показателях пожарной опасности (на краску и линолеум отсутствуют документы).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27.	01.02.2020	
5	На отделочные материалы, примененные для покрытия стен и пола в спальном помещении отсутствует информация о показателях пожарной опасности (на краску и линолеум отсутствуют документы).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27, п. 7.	01.02.2020	
	группа «Аленушка»			
6	На отделочные материалы, применяемые для покрытия стен и пола в помещениях группы (в том числе и раздевалка) отсутствует информация о показателях пожарной опасности (на краску и линолеум отсутствуют документы).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27.	01.02.2020	
7	На отделочные материалы, примененные для покрытия стен и пола в спальном помещении отсутствует информация о показателях пожарной опасности (на краску и линолеум отсутствуют документы).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27, п. 7.	01.02.2020	
	группа «Буратино»			
8	На отделочные материалы, применяемые для покрытия стен (раздевалка) и пола в помещениях группы (в том числе и раздевалка) отсутствует информация о показателях пожарной опасности (на краску и линолеум отсутствуют документы).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27.	01.02.2020	
9	На отделочные материалы, примененные для покрытия стен и пола в спальном помещении отсутствует информация о показателях пожарной опасности (на краску и линолеум отсутствуют документы).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27, п. 7.	01.02.2020	

	группа «Хаврошечка»			
10	На отделочные материалы, применяемые для покрытия стен и пола в помещениях группы (в том числе и раздевалка) отсутствует информация о показателях пожарной опасности (на краску и линолеум отсутствуют документы).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27.	01.02.2020	
11	На отделочные материалы, примененные для покрытия стен и пола в спальном помещении отсутствует информация о показателях пожарной опасности (на краску и линолеум отсутствуют документы).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27, п. 7.	01.02.2020	
	группа «Чебуршка»			
12	На отделочные материалы, применяемые для покрытия стен и пола в помещениях группы (в том числе и раздевалка) отсутствует информация о показателях пожарной опасности (на краску и линолеум отсутствуют документы).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27.	01.02.2020	
13	На отделочные материалы, примененные для покрытия стен и пола в спальном помещении отсутствует информация о показателях пожарной опасности (на краску и линолеум отсутствуют документы).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27, п. 7.	01.02.2020	
	группа «Зайка»			
14	На отделочные материалы, применяемые для покрытия стен и пола в помещениях группы (в том числе и раздевалка) отсутствует информация о показателях пожарной опасности (на краску и линолеум отсутствуют документы).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27.	01.02.2020	
15	На отделочные материалы, примененные для покрытия стен и пола в спальном помещении отсутствует информация о показателях пожарной опасности (на краску и линолеум отсутствуют документы).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27, п. 7.	01.02.2020	
	группа «Солнышко»			
16	На отделочные материалы, применяемые для покрытия стен и пола в помещениях группы (в том числе и раздевалка) отсутствует информация о показателях пожарной опасности (на краску и линолеум отсутствуют документы).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27.	01.02.2020	
17	На отделочные материалы, примененные для покрытия стен и пола в спальном помещении отсутствует информация о показателях пожарной опасности (на требованиях пожарной	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о	01.02.2020	

	краску и линолеум отсутствуют безопасности» ст. 134 п. 3 документы).	таблица 27, п. 7.		
	группа «Золотая рыбка»			
18	На отделочные материалы, применяемые для покрытия стен и пола в помещениях группы (в том числе и раздевалка) отсутствует информация о показателях пожарной опасности (на краску и линолеум отсутствуют документы).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27.	01.02.2020	
19	На отделочные материалы, примененные для покрытия стен и пола в спальном помещении отсутствует информация о показателях пожарной опасности (на краску и линолеум отсутствуют документы).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27, п. 7.	01.02.2020	
	группа «Репка»			
20	На отделочные материалы, применяемые для покрытия стен и пола в помещениях группы (в том числе и раздевалка) отсутствует информация о показателях пожарной опасности (на краску и линолеум отсутствуют документы).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27.	01.02.2020	
21	На отделочные материалы, примененные для покрытия стен и пола в спальном помещении отсутствует информация о показателях пожарной опасности (на краску и линолеум отсутствуют документы).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27, п. 7.	01.02.2020	
	группа «Иванушка»			
22	На отделочные материалы, применяемые для покрытия стен и пола в помещениях группы (в том числе и раздевалка) отсутствует информация о показателях пожарной опасности (на краску и линолеум отсутствуют документы).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27.	01.02.2020	
23	На отделочные материалы, примененные для покрытия стен и пола в спальном помещении отсутствует информация о показателях пожарной опасности (на краску и линолеум отсутствуют документы).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27, п. 7.	01.02.2020	
	группа «Петушок»			
24	На отделочные материалы, применяемые для покрытия стен и пола в помещениях группы (раздевалка, группа - стены) отсутствует информация о показателях пожарной опасности (на краску и линолеум отсутствуют документы).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27.	01.02.2020	

25	На отделочные материалы, примененные для покрытия стен и пола в спальном помещении отсутствует информация о показателях пожарной опасности (на краску и линолеум отсутствуют документы).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27, п. 7.	01.02.2020	
	Общие коридоры (пути эвакуации)			
26	На отделочные материалы, используемые для покрытия пола не предоставлена информация о показателях пожарной опасности (линолеум).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3, п. 6 таблица 28.	01.02.2020	
	музыкальный зал			
27	На отделочный материал, используемый для покрытия пола в музыкальном зале, не предоставлена информация о показателях пожарной опасности (линолеум).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27, п. 6 таблица 29, п. 7.	01.02.2020	
	спортивный зал			
28	На отделочный материал, используемый для покрытия пола в спортивном зале, не предоставлена информация о показателях пожарной опасности (линолеум).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27, п. 6 таблица 29, п. 7.	01.02.2020	
	Двери, ведущие на лестничные клетки			
29	Двери, ведущие на лестничные клетки не имеют уплотнителей в притворах. Старые деревянные двери не обеспечивают беспрепятственный выход из помещений (характеристики устройств самозакрывания дверей, расположенных на путях эвакуации, должны соответствовать усилию для беспрепятственного открывания дверей человеком, относящимся к основному контингенту, находящемуся в здании (ребенок, инвалид и т.п.).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2 статьи 1, часть 3, часть 4 статьи 4, пункт 2 части 1 статьи 6, СП 1.13130.2009 п.4.1.3, п. 4.2.7	01.02.2020	
	Центральные двери			
30	Двери на путях эвакуации не обеспечивают беспрепятственный выход из здания (старые деревянные двери не исправны).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2 статьи 1, часть 3, часть 4 статьи 4, пункт 2	01.02.2020	

части 1 статьи 6, СП
1.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и
выходы» п. 4.1.3, п. 4.2.7

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;

- руководители федеральных органов исполнительной власти;

- руководители органов местного самоуправления;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;


- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Старший инспектор ОНДиПР Бокситогорского района
УНД и ПР Главного управления МЧС России по
Ленинградской области

Герасимова Татьяна Валериевна

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)




(подпись)

«22» апреля 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

Дергилева Едена Александровна – заведующий


МБДОУ «ДС № 8 КВ» города Пикалево

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,

присутствовавшего при проведении проверки)


(подпись)

«22» апреля 2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29
о назначении административного наказания

« 25 » апреля 2019 года

Ленинградская область, Бокситогорский район,
г. Пикалево, ул. Советская д. 48, ОНД и ПР
(село, город, район)

Я, главный государственный инспектор Бокситогорского района по пожарному надзору
Кочерова Ольга Анатольевна

(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору)

рассмотрев «25» апреля 2019 г. в 10 часов 30 минут по адресу: Ленинградская область,
Бокситогорский район, г. Пикалево ул. Советская д. 48, ОНД и ПР
(дата рассмотрения дела)

протокол об административном правонарушении от 22 апреля 2019 года № 29 и материалы на
юридическое лицо Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 8 комбинированного вида города Пикалёво»

1. Полное наименование предприятия: Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 8» комбинированного вида города Пикалёво
2. Юридический адрес: 187602, Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, 1
микрорайон д. 28

3. Фактический адрес: 187602, Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, 1
микрорайон д. 28

4. Иные сведения о юридическом лице: ИНН 4722002540, ОГРН 1024700508920
(ИНН, ОКПО, ОКАТО, лицевые, расчетные счета и иные необходимые сведения)

5. Ф.И.О. законного представителя юридического лица и № документа, подтверждающего его
полномочия: заведующая Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением «Детский сад № 8» комбинированного вида города Пикалёво Дергилева Елена
Александровна (распоряжение от 30.08.2017 № 393-р)

6. Документ, удостоверяющий личность законного представителя: паспорт гражданина РФ 4117
863602 выдан ТП № 85 отделения УФМС России по СПб и ЛО в Бокситогорском районе

7. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: ст. 20.4 ч.1 КоАП РФ
11.01.2019 (в виде предупреждения)

(указывается наименование юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении)

(указываются сведения, подтверждающие полномочия законного представителя юридического лица)

При рассмотрении дела установлены следующие обстоятельства:

В период с 10 часов 00 минут 4 апреля 2019 года по 11 часов 00 минут 22 апреля 2019
года на основании Распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Бокситогорского района от 26.03.2019 № 45-2-15-72 Кочеровой О.А.
была проведена плановая/ выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8 комбинированного вида» города
Пикалево по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, 1
микрорайон, д. 28.

В ходе проверки было выявлено, что в 11 часов 00 минут 22 апреля 2019 года по адресу:
Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, 1 микрорайон, д. 28
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8
комбинированного вида» города Пикалево нарушило требования пожарной безопасности в
Российской Федерации - Правила противопожарного режима в Российской Федерации,
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном
режиме», 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», а именно:

указывается дата, время и место совершения административного правонарушения

	Экологическая комната	
1	На отделочные материалы, используемые для покрытия стен и пола не предоставлена информация о	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ

	показателях пожарной опасности (краска и линолеум).	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27, п. 7.
	Кабинет делопроизводителя	
2	На отделочные материалы, используемые для покрытия пола не предоставлена информация о показателях пожарной опасности (краска и линолеум).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27, п. 7.
3	Стены кабинета поклеены бумажными обоями	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 7.
	группа «Карсон»	
4	На отделочные материалы, применяемые для покрытия стен и пола в помещениях группы (в том числе и раздевалка) отсутствует информация о показателях пожарной опасности (на краску и линолеум отсутствуют документы).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27.
5	На отделочные материалы, примененные для покрытия стен и пола в спальном помещении отсутствует информация о показателях пожарной опасности (на краску и линолеум отсутствуют документы).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27, п. 7.
	группа «Аленушка»	
6	На отделочные материалы, применяемые для покрытия стен и пола в помещениях группы (в том числе и раздевалка) отсутствует информация о показателях пожарной опасности (на краску и линолеум отсутствуют документы).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27.
7	На отделочные материалы, примененные для покрытия стен и пола в спальном помещении отсутствует информация о показателях пожарной опасности (на краску и линолеум отсутствуют документы).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27, п. 7.
	группа «Буратино»	
8	На отделочные материалы, применяемые для покрытия стен (раздевалка) и пола в помещениях группы (в том числе и раздевалка) отсутствует информация о показателях пожарной опасности (на краску и линолеум отсутствуют документы).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27.
9	На отделочные материалы, примененные для покрытия стен и пола в спальном помещении отсутствует информация о показателях пожарной опасности (на краску и линолеум отсутствуют документы).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27, п. 7.
	группа «Хаврошечка»	

[illegible]

	отсутствуют документы).	безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27.
19	На отделочные материалы, примененные для покрытия стен и пола в спальном помещении отсутствует информация о показателях пожарной опасности (на краску и линолеум отсутствуют документы).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27, п. 7.
	группа «Репка»	
20	На отделочные материалы, применяемые для покрытия стен и пола в помещениях группы (в том числе и раздевалка) отсутствует информация о показателях пожарной опасности (на краску и линолеум отсутствуют документы).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27.
21	На отделочные материалы, примененные для покрытия стен и пола в спальном помещении отсутствует информация о показателях пожарной опасности (на краску и линолеум отсутствуют документы).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27, п. 7.
	группа «Иванушка»	
22	На отделочные материалы, применяемые для покрытия стен и пола в помещениях группы (в том числе и раздевалка) отсутствует информация о показателях пожарной опасности (на краску и линолеум отсутствуют документы).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27.
23	На отделочные материалы, примененные для покрытия стен и пола в спальном помещении отсутствует информация о показателях пожарной опасности (на краску и линолеум отсутствуют документы).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27, п. 7.
	группа «Петушок»	
24	На отделочные материалы, применяемые для покрытия стен и пола в помещениях группы (раздевалка, группа - стены) отсутствует информация о показателях пожарной опасности (на краску и линолеум отсутствуют документы).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27.
25	На отделочные материалы, примененные для покрытия стен и пола в спальном помещении отсутствует информация о показателях пожарной опасности (на краску и линолеум отсутствуют документы).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27, п. 7.
	Общие коридоры (пути эвакуации)	
26	На отделочные материалы, используемые для покрытия пола не предоставлена информация о показателях пожарной опасности (линолеум).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3, п. 6 таблица 28.
	музыкальный зал	
27	На отделочный материал, используемый для покрытия	Основание: Федеральный

	пола в музыкальном зале, не предоставлена информация о показателях пожарной опасности (линолеум).	закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27, п. 6 таблица 29, п. 7.
	спортивный зал	
28	На отделочный материал, используемый для покрытия пола в спортивном зале, не предоставлена информация о показателях пожарной опасности (линолеум).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27, п. 6 таблица 29, п. 7.
	Двери, ведущие на лестничные клетки	
29	Двери, ведущие на лестничные клетки не имеют уплотнителей в притворах. Старые деревянные двери не обеспечивают беспрепятственный выход из помещений (характеристики устройств самозакрывания дверей, расположенных на путях эвакуации, должны соответствовать усилию для беспрепятственного открывания дверей человеком, относящимся к основному контингенту, находящемуся в здании (ребенок, инвалид и т.п.).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2 статьи 1, часть 3, часть 4 статьи 4, пункт 2 части 1 статьи 6, СП 1.13130.2009 п.4.1.3, п. 4.2.7
	Центральные двери	
30	Двери на путях эвакуации не обеспечивают беспрепятственный выход из здания (старые деревянные двери не исправны).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2 статьи 1, часть 3, часть 4 статьи 4, пункт 2 части 1 статьи 6, СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.1.3, п. 4.2.7

за что предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях

На основании изложенного, руководствуясь статьями 4.4, 23.34, п. 1 ч. 1 29.9, ч. 1, 3, 5 29. 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях принимая во внимание ч. 2 ст. 4.2 КоАП РФ (недостаточность бюджетного финансирования), ч. 3.2, ч. 3.3 ст. 4.1 КоАП РФ

(указываются обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность)

ПОСТАНОВИЛ:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 8» комбинированного вида города Пикалёво

(наименование юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении)

в соответствии с протоколом № 29 от 22 апреля 2019 года, составленным государственным инспектором Бокситогорского района по пожарному надзору Герасимовой Татьяной Валериевной за нарушение требований пожарной безопасности в Российской Федерации
(указывается полное наименование законодательного и (или) нормативного правового акта, который был нарушен)

признать виновным в совершении административного правонарушения и назначить административное наказание в виде штрафа на сумму 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей
(указывается вид административного наказания)

Объявить Дергилевой Елена Александровне
(Ф.И.О. законного представителя юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении)

что настоящее постановление может быть обжаловано в течение 10 дней со дня его вручения или получения копии. Главному государственному инспектору Ленинградской области по пожарному надзору, в судах общей юрисдикции
(указывается вышестоящий орган, вышестоящий государственный инспектор по пожарному надзору, арбитражный суд)

Телефон доверия УНД ГУ МЧС России по Ленинградской области - (812) 579-99-99

Настоящее постановление вступает в законную силу по истечении 10 дней со дня его вручения или получения копии.

Указанную сумму необходимо оплатить по следующим реквизитам

Получатель – УФК по Ленинградской области (ГУ МЧС России по Ленинградской области)

ИНН 7839306722

КПП 470301001

ОКТМО 41603000

Банк получателя

Отделение Ленинградское

р/с 40101810200000010022

лицевой счет № 04451784560

БИК 044106001

КБК 17711627000016000140

Наименование платежа: штрафы ст. 20.4

Мне разъяснены мои права, порядок и сроки обжалования постановления, предусмотренные ст.ст. 30.1, 30.2, 30.3 КоАП РФ, а также сроки вступления постановления в законную силу в соответствии со ст.31.1 КоАП РФ.

Статья 30.1. Право на обжалование постановления по делу об административном правонарушении

1. Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1 - 25.5 настоящего Кодекса:

1) вынесенное судьей - в вышестоящий суд;

2) вынесенное коллегиальным органом - в районный суд по месту нахождения коллегиального органа;

3) вынесенное должностным лицом - в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела;

4) вынесенное иным органом, созданным в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, - в районный суд по месту рассмотрения дела.

2. В случае, если жалоба на постановление по делу об административном правонарушении поступила в суд и в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, жалобу рассматривает суд.

По результатам рассмотрения жалобы выносится решение.

3. Постановление по делу об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, обжалуется в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

4. Определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении обжалуется в соответствии с правилами, установленными настоящей главой.

Статья 30.2. Порядок подачи жалобы на постановление по делу об административном правонарушении

1. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подается судье, в орган, должностному лицу, которыми вынесено постановление по делу и которые обязаны в течение трех суток со дня поступления жалобы направить ее со всеми материалами дела в соответствующий суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу.

2. Жалоба на постановление судьи о назначении административного наказания в виде административного ареста подлежит направлению в вышестоящий суд в день получения жалобы.

3. Жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, уполномоченным ее рассматривать.

4. В случае, если рассмотрение жалобы не относится к компетенции судьи, должностного лица, которым обжаловано постановление по делу об административном правонарушении, жалоба направляется на рассмотрение по подведомственности в течение трех суток.

5. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении государственной пошлиной не облагается.

Статья 30.3. Срок обжалования постановления по делу об административном правонарушении

1. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

2. В случае пропуска срока, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, указанный срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен судьей или должностным лицом, правомочными рассматривать жалобу.

3. Об отклонении ходатайства о восстановлении срока обжалования постановления по делу об административном правонарушении выносится определение.

Статья 31.1. Вступление постановления по делу об административном правонарушении в законную силу

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу:

1) после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано;

2) после истечения срока, установленного для обжалования решения по жалобе, протесту, если указанное решение не было обжаловано или опротестовано, за исключением случаев, если решением отменяется вынесенное постановление;

3) немедленно после вынесения не подлежащего обжалованию решения по жалобе, протесту, за исключением случаев, если решением отменяется вынесенное постановление.

(подпись правонарушителя либо законного представителя юридического лица)

Положения ст. 32.2 КоАП РФ, предусматривающие уплату административного штрафа в срок не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, мне разъяснены.

(подпись правонарушителя либо законного представителя юридического лица)

Мне также разъяснено, что в случае неуплаты административного штрафа в срок, предусмотренный ст. 32.2 КоАП РФ, сумма административного штрафа будет взыскана в принудительном порядке через судебного пристава-исполнителя в соответствии с федеральным законодательством, а я буду привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, предусматривающей штраф в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административным арестом на срок до 15 суток.

(подпись правонарушителя либо законного представителя юридического лица)

Подпись лица, вынесшего постановление

/ О.А. Кочерова /

Копию постановления получил

(подпись лица, получившего копию постановления или отметка о направлении ему постановления с указанием даты)

Копия постановления направлена

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

О Т М Е Т К А

Постановление № _____ от « _____ » _____ 200__ г.

исполнено

(указываются дата и номер финансового документа)

